

GODKENDELSESINDEHAVER:

Broen A/S
Skovvej 30
DK-5610 Assens
Telefon: +45 64 71 20 59
Internet: www.broen.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
BROEN Ballofix vinkelventil
dim ½" x ¾"

FABRIKAT:

Broen A/S, Danmark

MÆRKNING:

På kugleventil eller emballage:

- Fabrikantmærke: BROEN
- Dimension DNxx
- Produktionskode
- 316L
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med KIWA Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

BROEN vinkel kugleventil tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Ventilen er hurtiglukkende
Betjening	Med håndgreb
Montering	Tilslutningsenderne er udført med nippel.
Materiale	Rustfrit stål AISI 316L
Dimensioner	Udvendigt gevind, dim. ½" x ¾"
Tryktab (modstandstal ζ på basis af Indv. Diam.)	Der henvises til godkendelsesindehavers oplysninger