

TYPGODKÄNNANDE 1421

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: IBP GmbH

Thoedor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Tyskland

Tel: +49 6403 77850

E-post: technical@ibpgroup.com

Hemsida: www.conexbanninger.com

Klämringskoppling för koppar och PE-X rör

Produktbeskrivning

Klämringskoppling i avzinkningshårdig mässing för kopparrör i dimensioner 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm och för PEX-rör i dimensioner 10, 12, 15, 18, 22, 28 mm.

Klämringskoppling består av kopplingshus, klämring och stödhylsa. Stödhylsan är till för fogning av mjuka kopparrör.

Avsedd användning

Kopplingar för kopparrör alt. plaströr (PE-X) för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

CONEX SANBRA

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	IBP GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Conex Sanbra (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1421
Kontrollorgan:	MPA, Darmstadt

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

IDC Fluid Control Co.,Ltd, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, Kina.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **MPA, Darmstadt**

Kontrollavtal: **K 1688-I / 01.2018**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Klemmringsverbinder Technischer Katalog 9.0, utgåva mars 2017

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 270-2-0302 och 270-2-0414 från DTI, nr. P0 05585 och 6P01351 från SP (aktuell RISE) samt provningsrapport LC 14707-2 från Kiwa Nederland BV.

Bedömningsrapport nr. 337/2022, daterad 2022-09-19 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Klämringskopplingar för kopparrör är provade enligt NKB 12.

Klämringskopplingar för PE-X rör är provade enligt NKB 18.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2022-09-27

Diarienummer: 337/2022

Giltigt till: 2027-09-26

Tidigare diarienummer: 159/2020


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo