

GODKENDELSESINDEHAVER:

SH Products ApS
Gotlandsvej 9
DK-8700 Horsens
Telefon: +45 40 37 74 08
Telefax: +45 75 64 47 93

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionskobling for tilslutning af
vægmonterede armaturer til PEX/alupex
SANIKOBLING
dim. 15, 16 og 18 mm

FABRIKAT:

APE Raccorderie s.r.l., Italien

MÆRKNING:

- På koblingshus: SANIKOBLING
- På omløber: SANIKOBLING
Dimension
- På omløber: (FOR 16 X 2,0 mm):
APE
Dimension
- På koblingsdåse: SANIKOBLING

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Koblingerne må kun anvendes til montage af aftapningsarmaturer på væg.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen vedrører koblingens tilslutning til PEX/alupex-rør.
Der er ikke foretaget en vurdering af koblingsdåsens vandtæthed.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er beregnet for vandtæt gennemføring af PEX-alupex-rør for tilslutning til aftapningsarmatur. Koblingen består af et hus med fast støttebøsning samt klemring og omløber. Koblingshuset er med ½" RG for tilslutning af armatur. Koblingshuset er monteret i en separat koblingsdåse med muffe for tomrør.
Materiale	Koblingen er af messing, og koblingsdåsen er af plast.
Dimension	Tilslutning: ½" RG muffe til 15 x 2,5, 18 x 2,5 mm PEX-rør og 16 x 2,0 mm alupex-rør.



Thomas Bruun