




GUIDE OG FAKTA OM VARMECIRKULATION




GULVVARME

Forudsætninger

Maks. 50 W/m²

Afkøling = 5 °C

Slangelængde maks. 120 m, 2x20 Pex



RADIATORVARME

Forudsætninger

Maks. 50 W/m²

Afkøling = 20 °C

Maks. tryktab 100 Pa/m

2-strengsanlæg

RÆKKEHUS/PARCELHUS

Areal 0-120 m²

ALPHA3 15-40 vvs nr.: 38 0474.040

Indbygningsmål 130 mm, 1" RG

ALPHA3 25-40 vvs nr.: 38 0474.140

Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG



RÆKKEHUS/PARCELHUS

Areal 0-120 m²

ALPHA3 25-40 vvs nr.: 38 0474.240

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



PARCELHUS

Maks. 120-250 m²

ALPHA3 15-60 vvs nr.: 38 0474.060

Indbygningsmål 130 mm, 1" RG

ALPHA3 25-60 vvs nr.: 38 0474.160

Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG

Maks. 250- 300 m²

ALPHA3 25-80 vvs nr.: 38 0474.180

Indbygningsmål 130mm



PARCELHUS

Maks. 120-250 m²

ALPHA3 25-40 vvs nr.: 38 0474.240

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

Maks. 250-300 m²

ALPHA3 25-60 vvs nr.: 38 0474.260

Indbygningsmål: 180mm



BØRNEHAVE OG LIGN.

250-500 m²

MAGNA3 25-60 vvs-nr. 38 0790.060

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



BØRNEHAVE OG LIGN.

250-500 m²

ALPHA3 25-60 vvs nr.: 38 0474.260

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

Til CTS-anlæg:

MAGNA3 25-40 vvs-nr. 38 0790.040

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG

