Overgange Messing, PG/metrisk



Varenummer	EAN-nr.	Gevind	Gevind	Nøglestr.	Total højde	Gevind-længde	Model	Vægt g
531.1117.10		Pg11	M16x1,5	22	11	7	1	
531.1620.10		Pg16	M20x1,5	24	9,5	6,5	1	
531.2125.10		Pg21	M25x1,5	30	10,5	7	1	
531.1620.20		Pg16	M20x1,5	24	9,5	6,5	2	
531.2120.20		Pg21	M20x1,5	30	10	7	2	
531.2125.20		Pg21	M25x1,5	30	10	7	2	
531.2925.20		Pg29	M25x1,5	39	11,5	8	2	
531.0917.30		Pg9	M16x1,5	20	16,5	6	3	
531.1120.30		Pg11	M20x1,5	22	19	6,5	3	
531.1320.30		Pg13,5	M20x1,5	22	19	6,5	3	
531.1625.30		Pg16	M25x1,5	27	21	6,5	3	

Overgange Messing, PG/NPT



Varenummer	EAN-nr.	Gevind	Gevind	Nøglestr.	Total højde	Gevind-længde	Model	Vægt g
531.1119.50		Pg11	NPT1/2”	27	20,5	6	5	
531.1319.50		Pg13,5	NPT1/2”	27	22,5	8	5	
531.1619.50		Pg16	NPT1/2”	27	22,8	8	5	
531.2119.50		Pg21	NPT1/2”	30	25	7	5	
531.2135.50		Pg21	NPT3/4”	32	25	10	5	
531.2975.50		Pg29	NPT1”	40	30	10	5	

EMC forskruninger, Messing, metrisk

Materiale: Forniklet messing
Klemindsats: PA6
Forsejlings indsats: CR
O-ring: NPR
Temperatur område: -30 - 120°C
Kapslingsklasse: IP68



Varenummer	EAN-nr.	Gevind	Gevind l.	Kabel Ø	Totalhøjde	Nøglestr.	Pakn.	Vægt
			mm	mm	mm	mm	Stk	g
157.1507.GK		M12x1,5	5	3-6,5	14	22		
157.1710.GK		M16x1,5	5,5	5,5-10	17	24,5		
157.2013.GK		M20x1,5	6	8-13	22	28		
157.2518.GK		M25x1,5	7	11-18	30	31		
157.3221.GK		M32x1,5	8	15-21	34	40		
157.4027.GK		M40x1,5	8	19-27	44	39		
157.5035.GK		M50x1,5	9	26-35	55	46		
157.6348.GK		M63x1,5	10	39-48	66	47		

EMC forskruninger, Messing, PG



Varenummer	EAN-nr.	Gevind	Gevind l.	Kabel Ø	Totalhøjde	Nøglestr.	Pakn.	Vægt
			mm	mm	mm	mm	Stk	g
157.0707.GK		PG7	5	3-6,5	14	22		
157.0910.GK		PG9	6	5,5-10	17	24		
157.1110.GK		PG11	6	5,5-10	20	24,5		
157.1313.GK		PG13,5	6,5	8-13	22	26,5		
157.1614.GK		PG16	6,5	8-14	24	27,5		
157.2118.GK		PG21	7	11-18	30	31		
157.2927.GK		PG29	8	19-27	40	40		

Enkel installation:
Yderkappen af kablet afisoleres i en længde på 10-15mm afh. kablets diameter.
Omløber og forskruningsindsats skubbes op på kablet.

Kablets skærm bukkes rundt.
Forskruningskroppen skubbes op mod den ombukkede skærm og forskruningsindsatsen indsættes i kroppen og omløberen spændes godt til.

