



UNOKLIMA 2.0 BASE 100 Nr. 31032.20
UNOKLIMA 2.0 BASE 160 Nr. 31033.20

Følg altid instruktionerne i manualen.

Anvendelse: Produktet er udviklet til konstant luftskifte i alle opholdsrum.
Under forudsætning af korrekt installation opfylder produktets ventilationskapacitet og varmegenvindingskapacitet kravene i BR20.
Model 100 anbefales til opgradering af eksisterende luftkanaler.
Model 1360 anbefales til alle andre formål for at opnå optimal komfort og kapacitet.

Installation: I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm.
Model 100 i rum op til 20 m^2 model 160 i rum op til 40 m^2
For optimal komfort og kapacitet anbefales altid model 160.
I større rum installeres flere enheder. Model BASE kan ikke installeres i serie.

Tilslutning: Enheden skal installeres af en autoriseret installatør.

Betjening: På enhedens kabinet: Tænd/sluk. Alle funktioner styres med fjernbetjening:
• HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
• STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

Vedligeholdelse: Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned.
Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.

Garanti: 5 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.

Data: 50Hz - 220/240V, - IP X4 - max varmeeffekt 93%
Data 100: Hastighed: 1=10m^3 / 2=20 m^3 / 3=30 m^3 Effekt: 1=4,7W / 2=5,6W / 3=6,9W *Lyd Db(A) 3M: 1=14 / 2=28 / 3=35
Data 160: Hastighed: 1=20m^3 /2=40 m^3 / 3=60 m^3 Effekt: 1=4,2W / 2=5,5W / 3=-6,7W *Lyd Db(A) 3M: 1=12 / 2=24 / 3=32
* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

Testnorm: EN1254.2014.