



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6345CO0493

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Danfoss A/S Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg
Vertreiber <i>distributor</i>	Danfoss A/S Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Strömungsmengenregeleinrichtung (6345)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Strömungsmengenregeleinrichtung
Modell <i>model</i>	PM2+P
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 14.01.2022 (TZW) Baumusterprüfung: SR 001/13 vom 17.12.2013 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-338776-21-Hy220_Rev.01 vom 28.07.2022 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: 1085-0674 vom 27.05.2021 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3555 (01.08.2020) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.12.2027 / 22-0689-WNV

10088-03 A 1.0

14.11.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PM2+P	Nennweite: DN 20	