

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Jiangmen Eurofix Metal & Rubber Prod. Co. Ltd.
No. 1 Tangbian Industrial Zone, Chaolian
CN-529090 Jiangmen City

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 416006	4	23.06.2022	22.06.2026

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrschlaufe/ Pipe loop
"SLH"

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2018-02

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Köln, den 23.06.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

ppa.Bellinger

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416006 vom/ dated 23.06.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts:

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rohrschlaufe/ Pipe loop In den Größen/ in the sizes: DN 15, 20, 25, 32, 40 und/and 50 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M8/M10 DN 65 und/and DN 80 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M10 DN 100 und/and DN 125 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M12 DN 150 und/and DN 200 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M16 In Werkstoff/ made of: DX51D Z275,DIN10327:2004 galvanisch verzinkt/ galvanized	SLH		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416006 vom/ dated 23.06.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS test reports	WAL 18023 220929-AU01+WAL01-PB01	19.04.2018 22.06.2022	
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammen- stellzeichnungen sowie Montageanleitung 320 200 A/ List of technical documents submitted as well as all detail and assembly drawings specified therein as well as installation instruction 320 200 A	Part List	26.01.2016	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 416006 vom/ dated 23.06.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Rohrschlaufe Typ „SLH“ darf nur laut Montageanleitung 320 200 A verwendet werden.

The pipe loop type „SLH“ may be used only with the installation instruction 320 200 A.