



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6330CP0297

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckminderer für Kaltwasser in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	D04FM
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0156/22 T01 vom 08.12.2022 (TZW) Baumusterprüfung: DM 017/13 vom 05.08.2014 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-342052-21-Hy210 vom 14.04.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 05.08.2029 / 24-0510-WNV

70028-01-A-DE

17.07.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. 20.7.24



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
D04FM-3/8A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 10	Anschluss: 3/8"
D04FM-1/2A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	Anschluss: 1/2"
D04FM-3/4A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	Anschluss: 3/4"

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

Confidential information





CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6330CP0297

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for drinking water: cold water pressure reducing valve (6330)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	cold water pressure reducing valve for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	D04FM
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 2-0156/22 T01 from 08.12.2022 (TZW) Type testing: DM 017/13 from 05.08.2014 (TZW) UBA Guideline/BWGL: Z-342052-21-Hy210 from 14.04.2021 (WHY)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 05.08.2029 / 24-0510-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

17.07.2024 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

i.A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
D04FM-3/8A	Noise emission class: II Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 10	connection: 3/8"
D04FM-1/2A	Noise emission class: II Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 15	connection: 1/2"
D04FM-3/4A	Noise emission class: II Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 20	connection: 3/4"

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No.	Component	Model/Type	Manufacturer
Registr.-Nr.	Bauteil (Produktart)	Modell/Typ	Hersteller

Confidential information

DVC