

1121-CPR-JA5080

1. Varetypens unikke identifikationskode:PCP

2. Type- eller serienummer: Jvf. ETA 15/0489 – oplyses dette på hvert product.

3. Tilsigtet anvendelse: Jvf. ETA 15/0489 – brandhæmmende byggevare med tilsigtet anvendelse til beskyttelse af materialer mod brand eller anvendelse som specificeret herunder:

Rørgennemføringer	Installationer i form af plastikrør i gips, murede og beton konstruktioner.	Iht. ETA 15/0489
-------------------	---	------------------

4. Producenten: FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.

5. Bemyndigelse: ISOGLOBAL

6. Systemet til kontrol og vurdering af ydeevne af dette produkt iht. Annex 5 (EU) 305/2011: AVCP-System 1

7. Byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard (hEN): N/A

8. Denne ydeevnedeklaration angår en byggevare. Der er udstedt en Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA):


Warrington Certification Limited har udstedt European Technical Approval - ETA 15/0489 på basis af: ETAG 026, del 1 og ETAG 026, del 2, samt udstedt certificate of conformity: 1121-CPR-JA5080

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne / Harmoniserede standarder
Reaktion på Brand	Class E iht. EN13501-1
Brandmodstandsevne	ETA-15/0489 Appendix A EN 13501-1
Afgivelse af farlige stoffer	ETA-15/0489 Appendix C 1,5
Holdbarhedsvurdering	Type X med tilsigtet anvendelse hvor produktet kan være eksponeret miljø, jf. EOTA - TR024 Forventet levetid > 20 år.
Andet	N/A

10. Ydeevnen for denne vare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne deklaration er udarbejdet i overensstemmelse med (EU) nr. 305/2011 på eneansvar fra fabrikanten anført ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



01/06/2015

C. Atkinson - Managing Director



01/06/2015

L. Peach - Technical Manager



FSi Limited,
Westminster Industrial Estate,
Tamworth Road, Measham,
DE12 7DS, UK.



Tel: +44 (0) 1530 515130
Fax: +44 (0) 1530 273564
Email: sales@fsiltd.com
Website: www.fsiltd.com

