DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6373CO0432
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5, D-57462 Olpe
Vertreiber ***distributor***	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5, D-57462 Olpe
Produktart ***product category***	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA (6373)
Produktbezeichnung ***product description***	Systemtrenner-Auslaufventil BA
Modell ***model***	"FK4"
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: DE22E5EE 001 vom 03.08.2022 (LGW) Baumusterprüfung: 57214428-08 vom 01.06.2016 (LGW) Baumusterprüfung: 7313272-01 vom 18.10.2013 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-332844-20-Hy210 vom 03.09.2020 (WHY)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) DIN 3509 (01.06.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	18.10.2028 / 23-0609-WNV

70028-04-A-DE

15.08.2023 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
367 01 015, 368 02 015	Nennweite: DN 15	Armaturengruppe I (abP: PA-IX 7567/I)
367 01 020	Nennweite: DN 20	Armaturengruppe I (abP: PA-IX 7567/I)
367 01 025	Nennweite: DN 25	Armaturengruppe II (abP: PA-IX 7568/II)
367 01 050	Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
...02...	verchromte Ausführung